



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЮ64.B.00918/26

Серия RU № 0624966

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»). Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1255000000034. Телефон: +7(495) 542-22-22. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»). Адрес места нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301030, Россия, Тульская область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. П. Добрынина, 1Б. 633100, Россия, Новосибирская обл., Новосибирский м-р-н, Толмачевский сельсовет с.п., 3307 км платф., дом 31.

ПРОДУКЦИЯ Кабель-каналы из поливинилхлорида: магистральные товарного знака MONLID, перфорированные товарного знака IEK серии ИМПАКТ, ИМРАСТ типоразмеры: см. приложение № 1127884. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.33.14-004-83135016-2017 «Системы каналов кабельных из поливинилхлорида». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925902000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3194/AA от 27.07.2026, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).

Протоколов испытаний №№ 1/0266 от 09.09.2026, 1/0267 от 09.09.2026, 1/0268 от 09.09.2026, 1/0269 от 09.09.2026, 1/0270 от 09.09.2026, 1/0271 от 09.09.2026, 2/М310 от 09.09.2026, 2/М311 от 09.09.2026, 2/М312 от 09.09.2026, 2/М313 от 09.09.2026, 2/М314 от 09.09.2026, 2/М315 от 09.09.2026, ИЦ «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 35043-2023 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4. Условия хранения - производиться в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 60 °С и относительной влажности 75 %. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 07.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

14.09.2026

13.09.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Далбинш Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЮ64.B.00918/26

Серия **RU** № **1127884**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
Кабель-каналы из поливинилхлорида: - магистральные товарного знака MONLID, типоразмеры 16x16, 25x16, 40x25, 60x40	ГОСТ 35043-2023 «Изделия потонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4	- теплостойкостью - стойкостью к зажиганию нагретой проволокой - стойкостью к воздействию открытого пламени - стойкостью к распространению горения при одиночной или групповой прокладке.
Кабель-каналы из поливинилхлорида: - перфорированные товарного знака IEK серии ИМПАКТ, ИМПАСТ типоразмеры: 25x30, 25x40, 25x60, 40x40, 40x60, 40x80, 60x40, 60x60, 60x80, 80x60, 100x60	ГОСТ 35043-2023 «Изделия потонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4	- теплостойкостью - стойкостью к зажиганию нагретой проволокой - стойкостью к воздействию открытого пламени - стойкостью к распространению горения при одиночной прокладке.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)