



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС «Биквест-
Центр»

наименование должности

М.А. Сметанин

инициалы, фамилия

«18» февраля 2026 г.

**РЕШЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ
НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНИВАНИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ**

БЦПР190-700

номер

18.02.2026

дата

**РАССМОТРЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ**

Уведомление от заявителя

ИХ-018/12.02.2026

номер

12.02.2026

дата

**Документы,
представленные
заявителем**

СТО 57393508-0002-2021 от 11.01.2021 «Кабеленесущие системы. Огнестойкие кабельные линии «IEK Alur FR» на основе кабеленесущих систем товарного знака IEK и кабелей производства ООО «Кабельный завод «Алюр». Требования по монтажу» с изменениями; Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00518 от 24.12.2021.

перечень документов, предоставленных заявителем

РЕШЕНИЕ

На основании рассмотренных документов установлено отсутствие необходимости в проведении идентификации и отбора образцов и(или) анализа состояния производства (в случае, если предусмотрено схемой сертификации)

Причина

Расширен перечень метизов и прочих монтажных элементов, с помощью которых осуществляется крепление к поверхностям несущих элементов (приложение №1 к данному решению). Перечисленные метизы имеют аналогичные технические характеристики с теми, которые были испытаны в рамках сертификационных испытаний. Данные изменения не влияют на время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии).

указать мотивированное основание отсутствия необходимости в проведении идентификации и отбора образцов и(или) анализа состояния производства (в случае, если предусмотрено схемой сертификации)

**Дополнительная
информация**

Заявитель имеет право
выпускать в обращение
продукцию

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа IEK Alur FR, изготавливаемые по СТО 57393508-0002-2021

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

с внесенными в конструкцию (состав) или технологию производства (изготовления) изменениями только после получения настоящего **РЕШЕНИЯ**

на основании действующего
сертификата соответствия

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00518 от 24.12.2021

регистрационный номер сертификата соответствия

Эксперт (эксперты-аудиторы)

должность уполномоченного лица

подпись

Дата

Елагина Д.Ю.

фамилия, инициалы

18.02.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ №
К РЕШЕНИЮ ОБ ОТСУТСТВИИ
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНИВАНИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

1
БЦПР190-700

18.02.2026

Фиксацию труб гофрированных ПВХ, труб гладких ПВХ и металлорукавов, огнестойких распаечных коробок на строительных и опорных конструкциях стен и потолков производить:

- скобами однолапковыми типа СМАТ диаметром от 10 до 50 мм торговой марки «IEK». Перечень артикулов: СМАТ10-10-100, СМАТ10-12-100, СМАТ10-14-100, СМАТ10-16-100, СМАТ10-19-100, СМАТ10-21-100, СМАТ10-25-100, СМАТ10-31-100, СМАТ10-31-100, СМАТ10-38-100, СМАТ10-48-050, СМАТ10-14-010, СМАТ10-16-010, СМАТ10-19-010, СМАТ10-21-010, СМАТ10-25-010.

- скобами двухлапковыми типа СМАТ диаметром от 10 до 50 мм торговой марки «IEK». Перечень артикулов: СМАТ11-10-100, СМАТ11-12-100, СМАТ11-14-100, СМАТ11-16-100, СМАТ11-19-100, СМАТ11-21-100, СМАТ11-25-100, СМАТ11-31-100, СМАТ11-31-100, СМАТ11-38-100, СМАТ11-48-050, СМАТ11-14-010, СМАТ11-16-010, СМАТ11-19-010, СМАТ11-21-010, СМАТ11-25-010.

Фиксацию скоб однолапковых и двухлапковых типа СМАТ торговой марки «IEK» на поверхностях стен и потолков, выполненных из железобетонных конструкций, пеноблока, газобетона, бетонного камня, ПГП, кирпича производить при помощи:

- саморезов с прессшайбой торговой марки «IEK» с диаметром резьбы 4,2 мм длиной от 13 до 72 мм. Перечень артикулов: CSR10-GPK-042-013, CSR10-GPK-042-016, CSR10-GPK-042-019, CSR10-GPK-042-025, CSR10-GPK-042-032, CSR10-GPK-042-041, CSR10-GPK-042-050, CSR10-GPK-042-072.

- саморезов с прессшайбой торговой марки «Промрукав» с диаметром резьбы 4,2 мм длиной от 16 до 32 мм. Перечень артикулов: PR08.9305, PR08.9306, PR08.9308, PR08.9309, PR08.9311, PR08.9312, PR08.9314, PR08.9315.

- саморезов с прессшайбой торговой марки «ДКС» («ДКС») с диаметром резьбы 4,2 мм длиной от 13 до 76 мм. Перечень артикулов: CM275013, CM275016, CM275019, CM275025, CM275032, CM275041, CM275051, CM275076.

- саморез универсальной торговой марки «Стройметиз» с диаметром резьбы 5 мм длиной 40 мм. Артикул UTORM2140865.

совместно с дюбелями металлическими следующих типов:

- дюбель металлический универсальный торговой марки «IEK» диаметром от 5 до 10 мм длиной от 30 до 60 мм. Перечень артикулов: CDM30-PM-050-030, CDM30-PM-060-032, CDM30-PM-080-038, CDM30-PM-080-060, CDM30-PM-100-060.

- дюбель металлический универсальный торговой марки «Промрукав» диаметром от 5 до 10 мм длиной от 30 до 60 мм. Перечень артикулов: PR08.8234, PR08.3481, PR08.3633, PR08.8232, PR08.8311, PR08.3754, PR08.3650, PR08.8312, PR08.8310, PR08.3499, PR08.4798, PR08.8315, PR08.10208, PR08.10209, PR08.10210, PR08.10211, PR08.10212, PR08.10213.

- дюбель металлический универсальный торговой марки «ДКС» («ДКС») диаметром от 5 до 10 мм длиной от 30 до 60 мм. Перечень артикулов: CM280530, CM280632, CM280838, CM280860, CM281060.

Крепление огнестойких распаечных коробок к кабельному лотку осуществлять согласно АТР-MTFR.026 альбома типовых решений «Огнестойкие кабельные линии» 2024, Издание 1.

Для фиксации труб гофрированных ПВХ, труб гладких ПВХ и металлорукавов на кабельных лотках, вертикальных шпильках резьбовых, подвесах потолочных STRUT, металлических профилях, металлоконструкциях и прочих монтажных элементах использовать хомуты стальные ХСт торговой марки «IEK».

Перечень артикулов: UHS10-D046-100-100, UHS10-D046-150-100, UHS10-D046-200-100, UHS10-D046-250-100, UHS10-D046-300-100, UHS10-D046-350-100, UHS10-D046-500-100, UHS10-D046-600-100, UHS10-D046-800-100, UHS10-D079-200-100, UHS10-D079-250-100, UHS10-D079-300-100, UHS10-D079-550-100, UHS10-D079-1000-100.