



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1255000000034, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Руководителя направления Желаевской Екатерины Алексеевны на основании доверенности № c19d0a8e-f73b-4e47-b7a4-e0860f487747

заявляет, что Кабель монтажный для передачи данных в системах связи, контроля и управления, согласно приложению №1

Изготовитель: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"

Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142103, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица. Бронницкая, дом 5

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 27.32.13-049-53930360-2025

«Кабели для автоматизации. Технические условия»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499509, 8544499108

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании протоколов № 2612/25-10 от 26.12.2025, № 2612/25-11 от 26.12.2025, № 2612/25-12 от 26.12.2025, выданных Испытательной лабораторией №1 АО «ИЭК ХОЛДИНГ». Приказ о создании испытательного центра № 2022/12/01/04 от 01.12.2022 г..
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация: Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания: 11.2025 г.

Декларация принята взамен ЕАЭС N RU Д-RU.PA12.B.12580/25 от 26.12.2025

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.12.2030 включительно



Желаевская Екатерина Алексеевна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.27244/26

Дата регистрации декларации о соответствии:

18.05.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.27244/26

На продукцию

Лист 1

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499509, 8544499108	Кабель монтажный для передачи данных в системах связи, контроля и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами зданий и сооружений, а также в промышленных сетях АСУ ТП, не распространяющий горение при групповой прокладке, парной скрутки, с числом парами жил от 1 до 2, с медными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами сечением от 0,50 мм² до 1,5 мм², с экраном или без экрана, с броней или без брони, на номинальное напряжение до 300 В включительно, товарного знака «ИТК», марок: КПСВВнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2; КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения. Класс пожарной опасности П1б.8.2.1.2; КПСТТнг(А)-HF, КПСТЭТнг(А)-HF с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1	ТУ 27.32.13-049-53930360-2025 «Кабели для автоматизации. Технические условия»


(Подпись)



М.П.

Желаевская Екатерина Алексеевна
(Ф. И. О. заявителя)